

البيانات الإحصائية لعام ٢٠٠١ م

الرقم	المؤشرات	وحدة القياس	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	الطاقة الناتجة	م.و.س	11313	10452	13602	15596	19351	18963	18443	17572	16494	17184	14194	14188	187352
2	الطاقة المستهلكة	م.و.س	291	442	549	607	712	648	840	541	524	474	394	371	6194
3	الطاقة المرسله	م.و.س	11022	10010	13053	14989	18639	18315	17802	17031	15970	16710	13800	13817	181159
4	الطاقة المباعة	م.و.س	9909	8147	8839	9531	12416	13759	13661	15826	12828	13766	12190	11545	142417
5	الطاقة المفقودة	م.و.س	1113	1862	4214	5458	6223	4556	4141	1206	3142	2944	1610	2272	38742
6	نسبة فقدان	%	10.1	18.6	32.28	36.41	33.39	24.87	23.26	7.1	19.67	17.62	11.66	16.44	21.4
7	نسبة الاستهلاك الداخلي	%	2.57	4.23	4.03	3.89	3.68	3.42	3.47	3.08	3.17	2.76	2.77	2.61	3.31
8	المازوت لمستهلك	ك.لتر	2368	1576	1914	2277	3116	3156	3239.5	3164.5	3010.05	3286	2815	2759	326872
9	الديزل المستهلك	ك.لتر	320.115	997.03	1498.39	1613.24	1671.43	1480.15	1179.53	1095.81	1017.68	812.4	607.02	621.03	13013.9
10	الزيوت المستهلكة	ك.لتر	16.749	17.476	23.982	33.671	26.544	25.958	20.303	12.256	33.47	13.1	17.446	18.878	259.832
11	أقصى حمل	م.و.	23.01	32.6	26.254	30.125	35.6	35.5	32.85	30.5	31.65	30.35	28.05	27.3	35.6
12	أدنى حمل	م.و.	10.7	10.3	12.825	15.95	20.55	19.3	19.7	17.925	17.1	16.9	12.7	14.1	10.3
13	عدد المولدات	مولد	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
14	اجمالي القوة المركبة	م.و.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
15	اجمالي القوة المتاحة	م.و.	59	58.1	56.3	57.5	56.8	56.8	56.3	54.07	54.3	56.8	56.8	56.8	56.68
16	ساعات التشغيل	ساعة	2367	3311	4929	5033	5951	5617	5565	46556	4221	4176	3386	3212	52424
17	عدد المشتركين	مشترك	48689	48770		49372	49728	50222	50380	50570	50719	51049		51315	51315
18	عدد الموظفين	موظف	664	664	664	673	673	665	665	663	662	661	660	660	660
19	قيمة المبيعات	ريال1000	79519	66819	74185	77921	105828	117347	152046	191708	146334	157007	137950	130139	1436805
20	التسديدات	ريال1000	150393	67609	64422	111058	76957	80722	100256	112759	147127	110972	120808	279774	1422856
21	المتاخرات	ريال1000	270162	268999	278481	244329	272669	310996	363299	441448	436571	4758741		344541	344541
22	معدل استهلاك الوقود	لتر/ك.و.س	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25
23	معدل استهلاك الزيوت	لتر/ك.و.س	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
24	اطوال خطوط النقل ٣٣	كم	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
25	اطوال خطوط النقل ١١	كم	235.755	235.975	235.975	235.975	236.455	236.455	236.455	236.57	236.57	236.6	236.57	236.57	236.57
26	اطوال شبكة التوزيع ٠.٤٠٠	كم	274.730	275.050	275.470	275.470	276.830	276.830	276.830	276.830	278.080	278.080	279.080	279.080	279.080
27	عدد محولات شبكة التوزيع	محول	17	17	17	17.00	17.00	17.00	17	17	17	17	17	17	17
28	قدرة محطات التحويل الفرعية	م.ف.١٠	105.5	105.5	105.5	105.500	105.500	105.500	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5
29	عدد محولات شبكة التوزيع	محول	320	321	321	321	322	322	322	323	323	323	324	324	324
30	قدرة محولات شبكة التوزيع	م.ف.١٠	84.73	84.93	85.53	85.53	86.03	87.23	87.23	87.23	87.28	87.28	87.38	87.38	87.38

البيانات الإحصائية لكهرباء منطقة ساحل حضرموت لعام ٢٠٠٢م

الرقم	المؤشرات	وحدة القياس	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	الطاقة الناتجة	م.و.س	13461	11505	15083	15270	20269	20242	20063	19457	19564	17379	15614	15045	202951
2	الطاقة المستهلكة	م.و.س	315	272	383	423	500	439	462	454	452	474	386	348	4909
3	الطاقة المرسله	م.و.س	13146	11233	14700	14847	19769	19803	19601	19002	19112	16906	15228	14697	198043
4	الطاقة المباعة	م.و.س	11437	10606	10246	11161	12196	14945	15556	14417	15076	14746	13175	10343	153905
5	الطاقة المفقودة	م.و.س	1709	626	4454	3686	7582	4858	4044	4585	4036	2160	2053	4354	44137
6	نسبة الفقدان	%	13	5.58	30.3	24.82	38.3	24.53	20.63	24.13	21.12	12.77	13.48	29.62	22.29
7	نسبة الاستهلاك الداخلي	%	2.34	2.38	2.55	2.76	2.48	2.17	2.31	2.34	2.31	2.72	2.47	2.31	2.43
8	المازوت لمستهلك	ك.لتر	2705	2300	2818	2698	3853	3956	3676	3999	3830	3101	2872	2663	38468
9	الديزل المستهلك	ك.لتر	616	453	840	1016	1171	971	1026	853	927	1255	847	1015	11026
10	الزيوت المستهلكة	لتر	11543	14971	12968	14247	24558	31619	36633	23696	20756	19209	13266	24249	247711
11	أقصى حمل	م.و.	26.4	24.85	28.755	30.5	36.3	37.95	35.1	33.8	35.85	31	29.8	28.5	37.95
12	أدنى حمل	م.و.	12.1	12.6	13.5	18.2	22.65	18.7	20.3	19	18.8	16.25	14.7	14.6	12.1
13	عدد المولدات	مولد	27	27	27	27	27	29	29	29	29	30	30	30	30
14	اجمالي القوة المركبة	م.و.	84	84	84	84	84	84.51	84.51	84.51	84.51	84.9	84.9	84.9	84.9
15	اجمالي القوة المتاحة	م.و.	59.8	59.8	59.2	57.2	58.1	58.6	58.7	58.7	58.7	60.5	60.6	49.8	58.3
16	ساعات التشغيل	ساعة	4589	3662	4784	5095	6057	5871	6076	5775	5972	5777	5297	4282	62637
17	عدد المشتركين	مشترك	51723	51929	52278	52609	52366	52786	53006	53556	53586	53658	54552	54950	54950
18	عدد الموظفين	موظف	260	259	259	658	656	656	666	665	665	665	671	667	667
19	قيمة المبيعات	1000ريال	128136	121885	114839	127610	139116	173614	181506	167439	171623	169796	154851	116194	1766608
20	التسديدات	1000ريال	126492	94499	107279	103552	158296	118369	176688	176064	156195	148721	116424	280887	1763466
21	المتاخرات	1000ريال	345181	368509	374405	398141	351885	405863	430102	420247	435556	456584	497884	332599	332599
22	معدل استهلاك الزيوت	لتر/ك.و.س	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	معدل استهلاك الوقود	لتر/ك.و.س	0.249	0.241	0.245	0.246	0.251	0.246	0.237	0.251	0.247	0.254	0.241	0.248	0.247
24	اطوال خطوط النقل ٣٣	كم	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
25	اطوال خطوط النقل ١١	كم	236.57	237.086	237.086	237.086	239.786	247.286	247.286	249.786	250.686	250.69	251.686	251.686	251.686
26	اطوال شبكة التوزيع ٠.٤٠٠	كم	279.080	282.157	282.157	282.157	282.707	282.907	285.407	288.007	291.362	293.632	294.632	296.132	296.132
27	عدد محولات التحويل الفرعية	محول	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
28	قدرة محطات التحويل الفرعية	م٠ف٠١٠	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5
29	عدد محولات شبكة التوزيع	محول	224	225	225	225	227	228	228	230	231	232	234	234	234
30	قدرة محولات شبكة التوزيع	م٠ف٠١٠	87.38	87.58	87.58	87.58	87.72	88.02	88.02	89.77	94.22	94.27	94.42	94.42	94.42

البيانات الإحصائية لكهرباء منطقة ساحل حضرموت لعام ٢٠٠٣ م

الرقم	المؤشرات	وحدة القياس	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	الطاقة الناتجة	م.و.س	13088	13119	16243	18207	21805	22967	20841	21405	20150	18442	17577	16493	220337
2	الطاقة المستهلكة	م.و.س	302	381	392	474	612	644	521	568	575	478	470	422	5840
3	الطاقة المرسله	م.و.س	12786	12738	15851	17733	21193	22323	20320	20837	19575	17964	17107	16071	214497
4	الطاقة المباعة	م.و.س	14535	9706	11179	12657	15020	15955	17785	16420	16772	15970	14102	13685	173785
5	الطاقة المفقودة	م.و.س	1749	3032	4672	5076	6173	6368	2535	4417	2803	1994	3005	2386	40712
6	نسبة الفقدان	%	13.68	23.81	29.47	28.62	29.12	28.53	12.47	21.2	14.32	11.09	17.57	14.85	18.98
7	نسبة الاستهلاك الداخلي	%	2.31	2.9	2.42	2.6	2.8	2.8	2.5	2.65	2.85	2.59	2.67	2.56	2.62
8	المازوت لمستهلك	ك.لتر	2270	1438	1505	1718	3090	3504	3372	2716	2948	2862	1748	2248	29419
9	الديزل المستهلك	ك.لتر	852	1843	2824	2688	2613	2368	1739	2774	2244	1622	2802	1753	26122
10	الزيوت المستهلكة	لتر	12573	14093	25120	40661	47343	43798	30500	41136	27913	22355	22439	32900	360831
11	أقصى حمل	م.و	28.406	29.7	32.83	36.271	41.914	45.114	40.461	41.924	38.96	34.717	34.612	33.262	45.114
12	أدنى حمل	م.و	11.972	13.6	15	18.208	20.6	23	17.95	18.6	19.82	16.5	16.5	14.9	11.972
13	اجمالي القوة المركبة	م.و	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9
14	اجمالي القوة المتاحة	م.و	51.6	51.6	51.6	60.6	60.5	60.5	49.7	51.5	49.9	50.2	59.8	51.6	54.1
15	ساعات التشغيل	ساعة	3836	4212	6065	6721	8450	9153	7702	8033	7850	6596	6772	5919	81309
16	عدد المشتركين	مشترك	55307	55436	55887	56235	56424	56859	57282	57671	57927	58269	58410	58660	58660
17	عدد الموظفين	موظف	666	666	665	665	666	661	661	661	661	661	661	661	661
18	قيمة المبيعات	1000ريال	165361	113032	126753	144216	171078	183949	208934	194322	196873	183317	158654	152420	1998909
19	التسديدات	1000ريال	92089	114305	98462	97292	112345	131671	226758	155876	221755	147750	209037	306510	1913850
20	المتأخرات	1000ريال	405440	404650	429077	471944	536403	587859	569598	603915	543799	574646	523240	367547	367547
21	معدل استهلاك الوقود	لتر/ك.و.س	0.242	0.257	0.275	0.249	0.268	0.261	0.249	0.263	0.263	0.247	0.267	0.248	0.257
22	معدل استهلاك الزيوت	لتر/ك.و.س	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.0015
23	اطوال خطوط النقل ١٢٢	كم	36=18*2	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
24	اطوال خطوط النقل ٣٣	كم	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.79	167.792	167.792	167.792
25	اطوال خطوط النقل ١١	كم	246.75	246.75	247.07	248.07	250.21	252.51	252.21	254.701	256.78	256.98	256.98	256.98	256.98
26	اطوال شبكة التوزيع ٠.٤٠٠	كم	851.790	851.790	853.090	854.990	856.990	858.990	861.130	862.420	864.450	866.450	870.168	870.168	870.168
27	عدد محولات التحويل الفرعية	محول	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
28	قدرة محطات التحويل الفرعية	م٠ف٠١٠	105.5	105.5	105.5	105.5	107	107	107	107	107	107	107	107	107
29	عدمحولات شبكة التوزيع	محول	355	356	358	359	362	364	366	368	373	375	377	380	380
30	قدرة محولات شبكة التوزيع	م٠ف٠١٠	103.339	103.439	104.739	104.839	105.089	105.339	105.339	105.489	105.989	106.1	106.202	106.502	106.502

البيانات الإحصائية لكهرباء منطقة ساحل حضرموت لعام ٢٠٠٤م

الرقم	المؤشرات	وحدة القياس	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	الطاقة الناتجة	م.و.س	15313	13765	17245	20149	23786	24525	23652	23394	21899	20822	19038	18129	241714
2	الطاقة المستهلكة	م.و.س	320	286	429	555	520	579	587	605	531	483	342	420	5654
3	الطاقة المرسله	م.و.س	14993	13479	16816	19594	23266	23946	23065	22789	21368	20339	18696	17709	236060
4	الطاقة المباعة	م.و.س	13802	12871	11220	13747	16902	18434	19100	17681	19007	16637	15932	16255	191588
5	الطاقة المفقودة	م.و.س	1191	608	5596	5847	6364	5512	3965	5108	2361	3701	2764	1454	44472
6	نسبة الفاقدان	%	7.95	4.51	33.28	29.84	27.35	23.02	17.19	22.41	11.05	18.2	14.78	8.21	18.84
7	نسبة الاستهلاك الداخلي	%	2.09	2.08	2.49	2.75	2.19	2.36	2.48	2.59	2.42	2.32	1.8	2.32	2.34
8	المازوت لمستهلك	ك.لتر	2536	1571	2547	2935	4191	4333	3827	2885	3815	3604	3176	2950	38367
9	الديزل المستهلك	ك.لتر	1203	1909	1633	2104	1566	1587	1976	2955	1503	1571	1462	1598	21066
10	الزيوت المستهلكة	لتر	26533	21335	26079	33571	33222	34091	46432	39306	39505	37432	29533	30370	397409
11	معدل استهلاك الوقود	لتر/ك.و.س	0.248	0.26	0.247	0.255	0.245	0.245	0.25	0.256	0.246	0.252	0.248	0.255	0.25
12	معدل استهلاك الزيوت	لتر/ك.و.س	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
13	اجمالي القوة المركبة	م.و.	85.9	85.9	85.9	85.9	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	95.5
14	اجمالي القوة المتاحة	م.و.	61.6	52.6	52.5	52.6	59.8	59.8	61.6	61.6	59.8	59.8	59.8	58.8	58.3
15	ساعات التشغيل	ساعة	4490	3887	5003	7280	6784	7326	7194	7362	6328	6959	6025	6574	75212
16	أقصى حمل	م.و.	31.65	32.418	35.539	39.599	46.753	47.192	43.845	43.377	45.46	39.88	36.9	36.897	47.192
17	أدنى حمل	م.و.	13.2	31.4	14.000	20.4	23.3	22.7	20.1	20.4	18.7	18.7	17.600	12.4	12.4
18	عدد المشتركين	مشترك	58693	58757	59778	60354	60626	61068	61316	61825	62225	62572	62800	63165	63165
19	عدد الموظفين	موظف	659	646	646	646	642	641	641	641	637	637	637	635	635
20	قيمة المبيعات	ريال	158238	150135	130335	158031	197710	214640	223498	205226	223481	190768	180439	183712	2216214
21	التسديدات	ريال	111513	115691	124562	160392	190023	163900	158069	268653	167937	292368	190980	342331	2286419
22	المتاخرات	ريال	413580	445833	451030	448331	455247	504690	569917	504788	559454	451763	439865	279736	279736
23	أطوال خطوط النقل ١٣٢	كم	2×18=36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
24	اطوال خطوط النقل ٣٣	كم	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	167.792	169.488	169.488
25	اطوال خطوط النقل ١١	كم	338.241	338.241	338.241	338.241	338.241	357.591	358.591	360.185	360.197	361.6	361.597	361.597	361.597
26	اطوال شبكة التوزيع ٠.٤٠٠	كم	870.168	870.168	870.168	870.168	870.168	878.657	881.65	885.113	885.764	888.21	888.214	889.622	889.622
27	عدد محولات التحويل الفرعية	محول	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
28	قدرة محطات التحويل الفرعية	م.و.ف	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
29	عدد محولات شبكة التوزيع	محول	431	431	431	431	431	436	436	438	438	440	440	442	442
30	قدرة محولات شبكة التوزيع	م.و.ف	119.457	119.457	119.457	119.457	119.457	120.207	120.207	121.507	121.507	121.66	121.657	121.807	121.807